



GD-SG-CT6

SECCIÓN ANILLOS						
C.C. Nº 11	Nº	Nº	CONDUCTOR	LONGITUD	POTENCIA	PUNTO
P.G. 5-14830 RVA	LINEA	ANILLO	SEÑAL RCL	(M)	(KVA)	(M)
TRANSFORMADOR 800 KVA	L-1	1	2x60x1x10	136	116,90	24
	L-2	1	2x60x1x10	143	116,90	24
	L-3	2	2x60x1x10	209	116,90	24
	L-4	2	2x60x1x10	269	120,90	34
	L-5	3	2x60x1x10	93	116,90	24
	L-6	3	2x60x1x10	88	116,90	24
RESERVA	L-7	4	2x60x1x10	249	116,90	24
	L-8	4	2x60x1x10	254	116,90	24

TIPO DE ZANJAS	
T1— 1 LINEA ACERA	C1— 1 LINEA EN CALZADA
T2— 2 LINEAS ACERA	C2— 2 LINEAS EN CALZADA
T3— 3 LINEAS ACERA	C3— 3 LINEAS EN CALZADA
T4— 4 LINEAS ACERA	C4— 4 LINEAS EN CALZADA
T5— 5 LINEAS ACERA	C5— 5 LINEAS EN CALZADA
T6— 6 LINEAS ACERA	C6— 6 LINEAS EN CALZADA
T7— 7 LINEAS ACERA	C7— 7 LINEAS EN CALZADA
	C8— 8 LINEAS EN CALZADA
	C9— 9 LINEAS EN CALZADA

SECCIÓN ANILLOS						
C.T. Nº 15 PFUS- 15000 KVA	Nº LINEA	Nº ANILLO	CONDUCTOR (SENE AL)	LONGITUD (M)	POTENCIA (KW)	PUNILLO (MM)
	L-1	1	3x240+1x120	84	130.00	230
	L-2	1	3x240+1x120	121	140.00	230
	L-3	2	3x240+1x120	87	130.00	230
	L-4	2	3x240+1x120	99	130.00	230
TRANSFORMADOR Nº 1 600 KVA						
RESERVA						

 REGISTRO		14/05/2019
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA		190571/21146
DOCUMENTOS PROFESIONALES		CDHF
AUTORES: JESUS ZAFRA SERRANO		
HOJA:1 DE:1		